



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
150064, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Бабича, 12, телефон 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

г. Ярославль
(место составления акта)

« 05 » февраля 20 16 года.
(дата составления акта)

11 час. 20 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу: 150008, г. Ярославль, ул. Клубная, д. 10а (Лит. Б.)
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от 11.01.2016 г. № 4
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 174» (МДОУ «Детский сад № 174»)
(плановая/внеплановая, выездная/документарная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

дата и время проведения проверки: с 10 ч. 30 мин. 13.01.2016 г. по 11 ч. 20 мин. 05.02.2016 г.

« » 2016 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2016 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

общая продолжительность проверки: 18 дней

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Заведующая МДОУ
(заполняется при проведении выездной проверки)

«Детский сад № 174» Иванова Элла Германовна, 11.01.2016 г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Иванова Э.Г. 05.02.2016

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Копытова Юлия Сергеевна

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Детский сад № 174» Иванова Элла Германовна, заведующая хозяйством Турзина Любовь Алексеевна

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание детского сада I – этажное с чердаком, общей площадью 280 кв.м., V степени огнестойкости. Отопление – центральное водяное, здание электрифицировано. Класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1. Здание и помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре; помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения. Заключен договор от 31.12.2015 г. № 20043 – ЦТО на бесперебойную передачу сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации дежурному персоналу ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области», МКУ «МПО» г. Ярославля.

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Групповые ячейки № 3 (помещения № 12, 13, 14, 15,16), № 1 (помещения № 17,18,19,20), с одновременным пребыванием более 10 человек (группа 3 – 23 чел., групп 1 - 24 чел.) не имеют вторых эвакуационных выходов. | ППР в РФ п. 11 «Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий дошкольных образовательных организаций предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов...»; п. 33 «При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Строительные нормы и правила в Российской Федерации СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12* «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.» | МДОУ «Детский сад» № 174 |
| 2. | Противопожарные расстояния между зданиями (д. 10а и хозяйственным корпусом V степени огнестойкости) менее нормативного. | СНИП 2.07.01-89* Строительные нормы и правила. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение 1* п. 1* «Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 1*,...» | МДОУ «Детский сад» № 174, Заведующая МДОУ «Детский сад № 174» Иванова Э.Г. |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены пункты 2, 4 предписания от 07.11.2014 г. № 130/1/1-4

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Копытова Ю.С.
(подпись проверяющего)

Заведующая МДОУ «Детский сад № 174»
Иванова Элла Германовна
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приказ Департамента образования мэрии г. Ярославля № 02-01/983 от 23.06.2015 г., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 76 № 003015914, лист записи ЕГРЮЛ от 26.10.2015 г., справка от 25.01.2016 г. № 01-15/10, справка от 25.01.2016 г. № 01-15/1

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Копытова Ю.С.
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)



« 05 » февраля 2016 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОУ «Детский сад № 174»
Иванова Элла Германовна

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » февраля 2016 г.
(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области (4852) 79-09-01